



Référentiel Officiel

Fourni par Educentre, le copilote des apprenants
et des professionnels de la formation

<https://educentre.fr>

SITUATIONS D'ÉVALUATION-TYPES

Pour l'élaboration des Évaluations Passées en Cours de Formation

Titre professionnel

Solier moquettiste
Niveau 3

Arrêté du : 03/02/2022

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
SOLMO	Situations d'évaluation-types	TP-00061	08	10/12/2022	03/10/2023	1/12

SITUATIONS D'ÉVALUATION-TYPES

Présentation du dossier

La présente fiche contient un ensemble de situations d'évaluation-types destinées à guider la conception d'évaluations passées en cours de formation en référence aux critères issus des référentiels du titre professionnel, pour les sessions d'examen « Titre », « CCP » et « CCS » telles que prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi. L'ensemble de ces situations d'évaluation-types couvre la totalité des compétences du titre.

Le **Guide de mise en œuvre** des Evaluations passées en cours de formation est à télécharger sur le site du ministère de l'emploi : <http://travail-emploi.gouv.fr/> (rubrique *Documents techniques*).

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
SOLMO	Situations d'évaluation-types	TP-00061	08	10/12/2022	03/10/2023	2/12

Sommaire

Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples de technicité courante

p. 5

- Situation 1 Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol PVC en dalles et en lames sans obstacle de technicité courante p. 5
- Situation 2 Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol en VER et PVC en lés sans obstacle de technicité courante p. 6
- Situation 3 Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol textile en dalles sans obstacle de technicité courante p. 7
- Situation 4 Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol textile aiguilleté, velours en lés sans obstacle de technicité courante p. 8

Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples et muraux de technicité spécifique

p. 9

- Situation 1 Réaliser des travaux de pose de revêtements textiles spécifiques tuftés, floqués en lés au sol avec obstacles p. 9
- Situation 2 Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol en PVC et caoutchouc homogène et multicouche spécifiques U3/U4 en lés au sol avec obstacles p. 10
- Situation 3 Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol linoléum en lés au sol avec obstacles p. 11
- Situation 4 Réaliser des travaux de pose de revêtements système douche plastique sur support neuf p. 12

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
SOLMO	Situations d'évaluation-types	TP-00061	08	10/12/2022	03/10/2023	3/12

Activité-type 1 *Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples de technicité courante.*

► Situation 1

Compétences à évaluer

Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol PVC en dalles et en lames sans obstacle de technicité courante

Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait poser au stagiaire un revêtement en dalles PVC et un revêtement en lames PVC sans obstacles.

Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier en vue de la pose de revêtements de sol PVC en dalles et en lames
Déposer des revêtements de sol
Préparer et apprêter des supports en vue de la pose de revêtements de sol PVC en dalles et en lames
Poser des dalles de revêtement de sol PVC au carrément
Poser des lames PVC à coller et à clipser
Replier un chantier de pose de revêtement de sol.

Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

La dépose des anciens revêtements de sol est conforme (NF DTU 53.12).
Le support est correctement poncé et dépoussiéré.
L'application du primaire est conforme (NF DTU 53.12).
Le choix du type de ragréage est en rapport avec le support et le revêtement à poser.
L'implantation, le calepinage du revêtement en dalle ou en lame sont conformes (NF DTU 53.12).
L'alignement et le jointoiement des dalles ou des lames posées sont conformes (NF DTU 53.12).
Les coupes sont supérieures ou égales à une demi-dalle ou demi-lame.
Le sens de pose des dalles est conforme à la notice du fabricant.
Le jeu périphérique nécessaire est recevable pour la pose du revêtement en lame clipsé.
L'ajustage des dalles aux plinthes est conforme.
La découpe à mi-feuillure de l'hubriserie de la porte est conforme.
La pose de barre de seuil est conforme (NF DTU 53.12).

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
SOLMO	Situations d'évaluation-types	TP-00061	08	10/12/2022	03/10/2023	5/12

Activité-type 1 *Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples de technicité courante.*

► Situation 2

Compétences à évaluer

Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol en VER et PVC en lés sans obstacle de technicité courante

Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait poser au stagiaire un revêtement VER et un revêtement PVC en lé sans obstacles.

Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier en vue de la pose de revêtements de sol en VER et PVC
Déposer des revêtements de sol
Préparer et apprêter des supports en vue de la pose de revêtements de sol en VER et PVC
Poser des revêtements PVC de type VER, U2S P2
Replier un chantier de pose de revêtement de sol.

Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Le grattage des résidus de colle est conforme (NF DTU 53.12).
Le rebouchage et le traitement des imperfections du support sont conformes (NF DTU 53.12).
L'application du primaire est conforme (NF DTU 53.12).
L'application de l'enduit de ragréage est conforme (NF DTU 53.12).
Le support est convenablement poncé et dépoussiéré.
L'encollage du sol et le temps de gommage sont respectés.
Le débit est fait en limitant les pertes et l'implantation du revêtement est conforme.
Le marouflage est conforme (NF DTU 53.12).
Les arasements en périphérie des plinthes sont conformes.
La découpe à mi-feuillure de l'huissier de la porte est conforme (NF DTU 53.12).

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
SOLMO	Situations d'évaluation-types	TP-00061	08	10/12/2022	03/10/2023	6/12

Activité-type 1 *Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples de technicité courante.*

► Situation 3

Compétences à évaluer

Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol textile en dalles sans obstacle de technicité courante

Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait poser au stagiaire un revêtement de sol en dalles textile sans obstacles.

Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier en vue de la pose de revêtements de sol en dalles textile
Déposer des revêtements de sol
Préparer et apprêter des supports en vue de la pose d'un revêtement de sol en dalles textile
Poser des revêtements de sol en dalles textile
Replier un chantier de pose de revêtement de sol.

Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

L'application du primaire est conforme (NF DTU 53.12).
Le choix du type de ragréage est en rapport avec le support et le revêtement à poser.
L'implantation, le calepinage du revêtement en dalles sont conformes (NF DTU 53.12).
L'encollage du sol est conforme (NF DTU 53.12).
L'alignement et le jointoiement des dalles posées sont conformes (NF DTU 53.12).
Les coupes sont supérieures ou égales à une demi-dalle.
Le sens de pose des dalles est conforme à la notice du fabricant.
L'ajustage des dalles aux plinthes est conforme.
La découpe à mi-feuillure de l'huissier de la porte est conforme.
Les matériaux, matériels, déchets sont évacués et l'environnement est remis en état.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
SOLMO	Situations d'évaluation-types	TP-00061	08	10/12/2022	03/10/2023	7/12

Activité-type 1 *Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples de technicité courante.*

► Situation 4

Compétences à évaluer

Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol textile aiguilleté, velours en lés sans obstacle de technicité courante

Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait poser au stagiaire un revêtement de sol en lé textile sans obstacles.

Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier en vue de la pose de revêtements de sol en lés textile
Déposer des revêtements de sol
Préparer et apprêter des supports en vue de la pose d'un revêtement de sol en lés textile
Poser des revêtements de sol en lés textile
Replier un chantier de pose de revêtement de sol.

Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

L'encollage du sol et le temps de gommage sont respectés.
Le débit est fait en limitant les pertes, et l'implantation du revêtement est conforme (NF DTU 53.12).
Le sens du couchage de pose est identifié.
Le marouflage est conforme.
Les arasements en périphérie des plinthes sont conformes.
La découpe à mi-feuillure de l'hubriserie de la porte est conforme.
La pose de barre de seuil est conforme (NF DTU 53.12).

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
SOLMO	Situations d'évaluation-types	TP-00061	08	10/12/2022	03/10/2023	8/12

Activité-type 2 Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples et muraux de technicité spécifique

► Situation 1

Compétences à évaluer

Réaliser des travaux de pose de revêtements textiles spécifiques tuftés, floqués en lés au sol avec obstacles.

Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait poser au stagiaire des revêtements de sol en lé tuftés et floqués avec obstacles.

Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier en vue de la pose de revêtements textiles spécifiques tuftés, floqués en lés au sol
Déposer des revêtements textiles spécifiques tuftés, floqués en lés au sol
Préparer des supports en vue de la pose de revêtements de sol textiles tuftés et floqués en lé
Apprêter des supports en vue de la pose de revêtements de sol textiles tuftés et floqués en lé
Poser des revêtements de sol textile tufté en lé
Poser des revêtements de sol textile floqué en lé
Replier un chantier de pose de revêtements de sol textiles tuftés, floqués en lé.

Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

L'implantation du revêtement en lés est conforme (NF DTU 53.12).
L'encollage du sol est conforme (NF DTU 53.12).
Le marouflage est conforme (NF DTU 53.12).
Les arasements en périphérie des plinthes sont conformes.
Les arasements autour des obstacles sont conformes.
La découpe à mi-feuillure de l'hubriserie de la porte est conforme (NF DTU 53.12).
La pose de barre de seuil est conforme (NF DTU 53.12).

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
SOLMO	Situations d'évaluation-types	TP-00061	08	10/12/2022	03/10/2023	9/12

Activité-type 2 Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples et muraux de technicité spécifique

► Situation 2

Compétences à évaluer

Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol en PVC et caoutchouc homogène et multicouche spécifiques U3/U4 en lés au sol avec obstacles.

Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait poser au stagiaire des revêtements de sol PVC et caoutchouc avec obstacles.

Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier en vue de la pose de revêtement de sol PVC et caoutchouc homogène et multicouche spécifiques U3/U4 en lés
Déposer des revêtements de sol PVC et caoutchouc homogène et multicouche spécifiques U3/U4 en lés
Préparer des supports en vue de la pose de revêtements de sol PVC et caoutchouc
Apprêter des supports en vue de la pose de revêtements de sol PVC et caoutchouc
Poser des revêtements de sol PVC et caoutchouc homogène en lé
Poser des revêtements de sol PVC et caoutchouc multicouche en lé
Réaliser une remontée en plinthe avec un revêtement de sol PVC homogène et multicouche
Réaliser une soudure à chaud sur des revêtements de sol PVC homogène et multicouche
Préparer des supports en vue de la pose de revêtements de sol PVC et caoutchouc homogène et multicouche sur les marches d'un escalier
Apprêter des supports en vue de la pose de revêtements de sol PVC et caoutchouc homogène et multicouche sur les marches d'un escalier
Poser des revêtements de sol multicouche PVC et caoutchouc homogène et multicouche sur les marches d'un escalier
Replier un chantier de pose de revêtement de sol PVC et caoutchouc homogène et multicouche en lés.

Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

L'implantation du revêtement correspond au projet.
Le marouflage est conforme (NF DTU 53.12).
La réalisation des arasements autour des obstacles est conforme.
La réalisation des remontées de plinthes est conforme (NF DTU 53.12).
Les arasements en périphérie des plinthes sont conformes.
La réalisation de la découpe à mi-feuillure de l'huissierie de la porte est conforme (NF DTU 53.12).
La réalisation de soudure à chaud est conforme.
La pose du nez de marche est conforme (NF DTU 53.12).
La réalisation des arasements sur l'escalier est conforme.
La découpe à mi-feuillure de l'huissierie de la porte est conforme (NF DTU 53.12).
La pose de barre de seuil est conforme (NF DTU 53.12).

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
SOLMO	Situations d'évaluation-types	TP-00061	08	10/12/2022	03/10/2023	10/12

Activité-type 2

Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples et muraux de technicité spécifique

► Situation 3

Compétences à évaluer

Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol linoléum en lés au sol avec obstacles.

Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait poser au stagiaire un revêtement de sol linoléum en lés avec obstacles.

Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier en vue de la pose de revêtement de sol linoleum en lés
Déposer des revêtements de sol linoleum en lés
Préparer des supports en vue de la pose de revêtements de sol linoleum en lés
Apprêter des supports en vue de la pose de revêtements de sol linoleum en lés
Poser des revêtements de sol linoleum en lés
Poser des plinthes à gorge pour remontée en plinthe
Souder à chaud un revêtement de sol linoleum
Replier un chantier de pose de revêtement de sol linoleum en lés

Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

L'encollage du sol et le temps ouvert sont respectés.
Le marouflage est conforme (NF DTU 53.12).
L'alignement des lés, l'espacement sont conformes aux normes et recevables.
La réalisation des arasements autour des obstacles est conforme.
La réalisation des remontées de plinthes est conforme (NF DTU 53.12).
La réalisation de soudure à chaud est recevable et conforme (NF DTU 53.12).
La pose du nez de marche est conforme (NF DTU.53.12).
La réalisation des arasements sur l'escalier est conforme.
La découpe à mi-feuillure de l'hubriserie de la porte est conforme (NF DTU 53.12).
La pose de barre de seuil est conforme (NF DTU 53.12).

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
SOLMO	Situations d'évaluation-types	TP-00061	08	10/12/2022	03/10/2023	11/12

Activité-type 2 Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples et muraux de technicité spécifique

► Situation 4

Compétences à évaluer

Réaliser des travaux de pose de revêtements système douche plastique sur support neuf.

Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'une situation d'entraînement ou d'un chantier d'application, après avoir clairement défini la production attendue et les critères de performance, le formateur fait poser au stagiaire un revêtement système douche plastique sur un support neuf.

Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle.

Productions attendues du stagiaire

Installer un chantier en vue de la pose de revêtement de sol système douche plastique
Déposer des revêtement système douche plastique
Préparer des supports en vue de la pose de revêtement de sol système douche plastique
Apprêter des supports en vue de la pose de revêtement de système douche plastique
Poser un revêtement de sol système douche plastique
Souder à chaud un revêtement de sol système douche plastique
Poser des revêtements muraux système douche
Souder à chaud un revêtement mural d'un système douche
Replier un chantier de pose de revêtement mural spécial douche

Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

La pose des revêtements horizontaux

Le choix du type d'enduit de ragréage est en rapport avec le support et le revêtement à poser.
La pose d'un siphon est conforme à l'attendu.
L'implantation du revêtement est conforme (NF DTU 53.12).
La jonction des revêtements posés est conforme.
La réalisation des remontées de plinthes est conforme (NF DTU 53.12).
La pose de profilé et d'appuis est conforme (NF DTU 53.12).
La réalisation des découpes est conforme.
La réalisation des soudures est conforme.
Les revêtements posés sont étanches.

La pose des revêtements verticaux

Le choix du type de l'enduit est en rapport avec le support et le revêtement à poser.
L'implantation du revêtement est conforme (NF DTU 53.12).
La jonction des revêtements posés est conforme (NF DTU 53.12).
Le marouflage est conforme (NF DTU 53.12).
La réalisation des découpes est conforme.
La réalisation des soudures est conforme.
Les revêtements posés sont étanches.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
SOLMO	Situations d'évaluation-types	TP-00061	08	10/12/2022	03/10/2023	12/12